

Tabla de obsolescencia de equipos comercializados por Notifier

Equipo obsoleto	Tipo de equipo	Equipo alternativo	Incluye accesorios	Fecha obsolescencia
SERIE S20/20	DETECTORES DE LLAMA	SERIE S40/40	Sí	31/12/2009
F2000D	BARRERA	F2000C + (MMX-102E o M710)	N/A	01/09/2009
S-3466	SIRENA	HSR-INT24	Sí	01/09/2009
NSR-E24	SIRENA	HSR-E24	Sí	01/09/2009
RPE-1383	RETENEDOR	RPE-1385 (300Kg)	N/A	01/09/2009
RPS-1394	RETENEDOR	RPS-1395 (2x500Kg)	N/A	01/09/2009
C-1498	RETENEDOR	-----	N/A	01/09/2009
AC-1469R	PULSADOR	WCP3-RSG/C	Sí	01/09/2009
AC-11R	PULSADOR	MCP3A-RSG/C / MCP1A-R470SG/C	Sí	01/09/2009
AC-11V	PULSADOR	MCP3A-GSG/C	Sí	01/09/2009
AC-2490PB	PULSADOR	AC-2490PR (color rojo)	Sí	01/09/2009
ACI-22MA	PULSADOR	MCP3A-YSG/C / MCP4A-YSG/C	Sí	01/09/2009
ACI-22MB	PULSADOR	MCP3A-WSG/C / MCP4A-WSG/C	Sí	01/09/2009
ACI-22MR	PULSADOR	MCP3A-RSG/C / MCP4A-RSG/C	Sí	01/09/2009
ACI-22MV	PULSADOR	MCP3A-GSG/C / MCP4A-GSF	Sí	01/09/2009
ACI-22MZ	PULSADOR	MCP3A-BSG/C / MCP4A-BSG	Sí	01/09/2009

Toda la información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso

Oficinas Centrales y Zona Este: T. 934 973 960 F. 934 658 635; Centro: T. 911 314 800 F. 911 314 899
 Norte: T. 944 802 625 F. 944 801 756; Sur: T. 954 187 011 F. 955 601 234; Portugal: T. 00 351218162636 F. 00 351218162637

www.honeywelllifesafety.es

Equipo obsoleto	Tipo de equipo	Equipo alternativo	Incluye accesorios	Fecha obsolescencia
PS3 / PS5	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	HLS PS25 / HLS PS50	N/A	01/07/2009
NS14/R	SIRENA	NS4/R	Sí	30/06/2009
NXS14/R/R	SIRENA	NS4/R + NX2/R/R o HSR-INT24	Sí	30/06/2009
K1097xx	SENSOR DE GAS	K2097xx	N/A	02/03/2009
S1097xx	DETECTOR DE GAS	S2097XX	N/A	02/03/2009
M500KACW	PULSADOR	M700WCP- R/SG/C	Sí	31/10/2008
WR4001/C	PULSADOR	WCP3A-RSG/C	Sí	31/10/2008
WB4001/C WW4001/C	PULSADOR	WCP3A-BSG/C	Sí	31/10/2008
WY4001/C	PULSADOR	WCP3A-YSG/C	Sí	31/10/2008
ANS4/R	SIRENA	AWS32/R	N/A	01/10/2007
ANSE4/R	SIRENA	AWS32/R (consultar)	N/A	01/10/2007
ABS4	SIRENA	ABS32/W	N/A	01/10/2007
ABSE4	SIRENA	ABS32/W (consultar)	N/A	01/10/2007
UDS-2N	EXTINCIÓN	RP1r + 2 módulos M721	Sí	30/06/2007
S20/20I	DETECTOR DE LLAMA IR ³	S20/20SI	No	30/04/2007
LCD-80TM	MÓDULO	-----	N/A	30/04/2007
LCD-80	MÓDULO	-----	N/A	30/04/2007
RP-1001E	CENTRAL DE EXTINCIÓN	RP1r	Sí	30/04/2007
RP-1002E	CENTRAL DE EXTINCIÓN	RP1r	Sí	30/04/2007
Transponder XP	MÓDULO	SC-6, CR-6, IM- 10, CZ-6	Sí (caja SMBW-V0)	31/01/2007
BOX-P1	CAJA MÓDULOS	SMB6-V0, SMBW- V0	N/A	01/04/2006
VTCC-1	MEGAFONÍA	VTCC-1B	N/A	15/03/2006
VCC-1	MEGAFONÍA	VCC-1B	N/A	15/03/2006

Toda la información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso

Equipo obsoleto	Tipo de equipo	Equipo alternativo	Incluye accesorios	Fecha obsolescencia
TCC-1	MEGAFONÍA	TCC-1B	N/A	15/03/2006
ACM-16AT	MÓDULO	ACM-24AT	N/A	15/03/2006
ACM-32A	MÓDULO	ACM-48A	N/A	15/03/2006
AEM-16AT	MÓDULO	AEM-24AT	N/A	15/03/2006
AEM-32A	MÓDULO	AEM-48A	N/A	15/03/2006
Sistema 500	CENTRAL	Serie NFS	Sí	10/03/2006
Sistema 5000	CENTRAL	Serie NFS	Sí	10/03/2006
LPB-620	BARRERA	LPB700	Sí	31/12/2005
6200R	BARRERA	6500R	Sí	31/12/2005
Serie M500KAC	PULSADOR	M700KAC	Sí	01/12/2005
Serie Wx2001/SR/C	PULSADOR	Serie MCP1A, MCP3A	Sí	01/12/2005
6424	BARRERA	6500R (REFLEX.), F2000C	N/A	30/09/2005
FS1-4	CENTRAL	NFS2-4	Sí	01/08/2005
FS8	CENTRAL	NFS8	Sí	01/08/2005
AM2020	CENTRAL	ID3000	Sí	15/07/2005
AFP400	CENTRAL	ID3002	Sí	15/07/2005
CP-651	DETECTOR	SD851TE	N/A	31/05/2005
SD-651E	DETECTOR	SD-851E	N/A	30/04/2005
CMX-2E	MÓDULO	M701, M721	Sí (caja montaje)	30/04/2005
MMX-101E	MÓDULO	MMX-102E	N/A	30/04/2005
SENTOX-4	CENTRAL DE GAS	PL-4	Sí	01/03/2005
MMX-1E	MÓDULO	M710, M720, M721	Sí (caja montaje)	31/01/2005
ISO-XE	MÓDULO	M700X	Sí (caja montaje)	31/01/2005
RPS-1390	ELECTROIMÁN	RPS-1392	N/A	31/12/2004
5451E	DETECTOR	FD851RE		2004
4451E	DETECTOR	FD851E		2004
302-AW-135	DETECTOR	Serie TMP21		2003
302-EPM-135	DETECTOR	Serie TMP21		2003
302-EPM-194	DETECTOR	Serie TMP21		2003
SMART2	DETECTOR GAS	SMART3	Sí	2003

Toda la información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso

Equipo obsoleto	Tipo de equipo	Equipo alternativo	Incluye accesorios	Fecha obsolescencia
ID200	CENTRAL	ID50	Sí	2002
AFP200	CENTRAL	ID50	Sí	2002
AFP300	CENTRAL	ID60	Sí	2002
AM2000	CENTRAL	ID3002	Sí	2002
ID1000	CENTRAL	ID3002 (hasta 2 lazos); ID3000 (de 4 a 8 lazos)	Sí	2002
AFP1010	CENTRAL	ID3000	Sí	2002
AFP4008	CENTRAL	ID3000	Sí	2002
AFP4016	CENTRAL	ID3000 en red	Sí	2002
APS4000	FUENTE	FA457	Sí	2002
CFP816	CENTRAL	Serie NFS	Sí	2002
CFP832	CENTRAL	Serie NFS	Sí	2002
CFP600	CENTRAL	Serie NFS	Sí	2002
MA-1	ASPIRACIÓN	HSSD-2 A	Sí	2002
LQ1	ASPIRACIÓN	HSSD-2 A	Sí	2002
LQ2	ASPIRACIÓN	Minilaser25, Minilaser 100	Sí	2002
LQ3	ASPIRACIÓN	Minilaser25, Minilaser 100	Sí	2002
LQ4	ASPIRACIÓN	Minilaser25, Minilaser 100	Sí	2002
SDX-751E	DETECTOR	SDX751EM		2002
IPX-751E	DETECTOR	SDX751TEM		2002
2451THE	DETECTOR	SD851TE		2002
MMX-2E	MÓDULO	FZM1		2002
FDX-551RE	DETECTOR	FDX551REM		2000
FDX-551E	DETECTOR	FDX551EM		2000
FDX-551HTE	DETECTOR	FDX551HTEM		2000
CP4A	CENTRAL GAS	PL4	Sí	2000
CPX-551	DETECTOR	CPX751E		1998
SDX-551	DETECTOR	SDX751EM		1998
SDX-551THE	DETECTOR	SDX751TEM		1998
1451E	DETECTOR	SD851TE		1998
2451E	DETECTOR	SD851E		1998

Toda la información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso

Equipo obsoleto	Tipo de equipo	Equipo alternativo	Incluye accesorios	Fecha obsolescencia
1412E	DETECTOR	B312RL + SD851TE		1998
2412E	DETECTOR	B312RL + SD851E		1998
1424E	DETECTOR	B312RL + SD851TE		1998
2424E	DETECTOR	B324RL + SD851E		1998
2412THE	DETECTOR	B312RL + SD851TE		1998
2424THE	DETECTOR	B324RL + SD851TE		1998
SMART1	DETECTOR GAS	SMART3	Sí	1998

--

Toda la información contenida en este documento puede ser modificada sin previo aviso